



**MICROENER**

# Limiteur de courant type TRIM/PoW

Inrush current limiter type TRIM/PoW

## Information à fournir à la commande – *Ordering Data*

### Type de relais – *Relay type*

- ☐ TRIM/PoW CD – commande tripolaire ☐ TRIM/PoW SD – commande unipolaire

### Boîtier - *Case*

- ☐ Rack 19" (84TE) ☐ Coffret TRIM600 (600\*600\*400mm)  
☐ Rack 9,5" (42TE) (standard) ☐ Coffret TRIM800 (800\*600\*400mm)

### Montage – *Mounting*

- ☐ En armoire modulaire - *Panel* ☐ Encastré – *Flush mounting* (standard)  
☐ En saillie – *Surface mounting* ☐ Coffret – *Cabinet*

### Interface homme machine – *Human machine interface*

- ☐ HMI+3505 connecteur EOB – *EOB connector*  
☐ HMI+3506 connecteur RJ45 – *RJ45 connector* (standard)  
☐ Affichage déporté – *Remote display*

### Alimentation auxiliaire – *Auxiliary supply*

- ☐ 24 Vdc ☐ 48 Vdc  
☐ 60 Vdc ☐ 110 Vdc (125 Vdc)  
☐ 220/230 Vdc ☐ 110 Vac  
☐ 230 Vac

### Carte source auxiliaire – *Power supply module*

- ☐ PS  
☐ PSTP +2 déclenchements – *+2 TRIP* (standard)

### Carte CPU – *CPU Card*

- ☐ CPU+ 0007 pas de communication – *no communication port*  
☐ CPU+0201 port RJ45 – *RJ45 port* (standard)  
☐ CPU+1201 Ports RJ45 et fibre optique – *RJ45 and optic fiber port*

### Unité voltométrique – *Voltage unit* (Amont/Upstream)

- ☐ VT+2211 (100V, 100/√3, 200V, 200/√3)  
☐ VT+2245 (200, 200/√3, 400/√3)  
☐ CVS+0001 (3,25Vs)

### Unité voltométrique – *Voltage unit* (Aval/Downstream)

- ☐ VT+2211 (100V, 100/√3, 200V, 200/√3)  
☐ VT+2245 (200, 200/√3, 400/√3)  
☐ CVS+0001 (3,25Vs)  
☐ 3\*TVD12 660/√3/100/√3  
☐ 3\*TVD12 800/√3/100/√3

### Unité ampèremétrique – *Current unit*

- ☐ CT+5151 (1A, 5A) – Triphasée terre – *Three phases and earth* (standard)  
☐ CT+1500 (1A, 5A) – Triphasée – *Three phase only*  
☐ Aucune – *None*

### Entrées logiques – *Logic inputs*

- ☐ O12+2401 (24V)  
☐ O12+4801 (48V)  
☐ O12+1101 (110V)  
☐ O12+2201 (220V)

### Sorties logiques – *Logic outputs*

- ☐ R8+00 - 8\*NO (standard)  
☐ R8+80 - 7\*NO + 1NF (NC)



**MICROENER**

# Limiteur de courant type TRIM/PoW

Inrush current limiter type TRIM/PoW

## Protocole – *Communication protocol*

- ☐ MODBUS RTU
- ☐ MODBUS TCP (*standard*)
- ☐ IEC 61-870
- ☐ IEC 61- 850
- ☐ Aucun – *None*

## Carte de déclenchement – TRIP command (uniquement si source auxiliaire alternative ou

sur TRIM/SD – *Only for auxiliary supply AC and for TRIM/SD*)

- ☐ TRIP+4201 (24Vdc, 48Vdc)
- ☐ TRIP+2101 (110Vdc)
- ☐ TRIP+2201 (220Vdc)

## Demande spéciale – *Special request*

## Quantité - *Quantity*

**DOCACOM 24LA1411720\$D3**



Partenaire de

**MICROENER**

**MICROENER** 49 rue de l'université de – F93160 – Noisy le Grand – tél : +33 (0)148150909 – Mail : [info@microener.com](mailto:info@microener.com) – Fax : +33 (0)1 43 05 08 24

*Les cotes, schémas et spécifications n'engagent Microener qu'après confirmation*