

Informations à fournir à la commande – Ordering Data

Type de relais – Relay type

[] DTRV/TR – Régulateur de tension pour régulateur en charge – Voltage regulator for transformer

Alimentation auxiliaire – Auxiliary supply

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| [] 24 Vdc | [] 48 Vdc |
| [] 60 Vdc | [] 110 Vdc (125 Vdc) (standard) |
| [] 220/230 Vdc | [] 110 Vac |
| [] 230 Vac | |

Carte source auxiliaire – Power supply module

- [] PS (standard)
[] PSTP 2161

Boîtiers – Case

- [] Rack 9,5" (42TE) (standard)
[] Rack 19" (84TE)
[] Encastré (42TE) – Flush mounting
[] Semi encastré (42TE) – Semi flush mounting

Carte CPU – CPU module

- [] Fiber optical Ethernet MM/ST
[] Fiber optical Ethernet MM/LC
[] Fiber optical Ethernet SM/FC
[] RJ45 Ethernet (standard)
[] Serial POF
[] Serial glass fiber
[] RS485/422
[] Aucune communication – No communication



Protocole – Communication protocol

- [] MODBUS RTU
[] MODBUS TCP (standard)
[] IEC 61-870
[] IEC 61-850

IHM – HMI

- [] 5,7" + RJ45
[] 3,5" + RJ45' (standard)

Polarité cartes d'entrées/sorties – Input/output modules polarity

- | | |
|-------------|-----------------------|
| [] 24 Vdc | [] 48 Vdc |
| [] 60 Vdc | [] 110 Vdc (125 Vdc) |
| [] 220 Vdc | [] 110 Vac |
| [] 220 Vac | |

Carte d'entrées logiques – Logic inputs module

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| [] 8 entrées – 8 inputs | Qté – Qty |
| [] 12 entrées – 12 inputs (standard) | Qté – Qty |
| [] 15 entrées – 15 inputs | Qté – Qty |

1 (standard si plus indiquez le en « demande spéciale - standard if more indicate in the « special requests » section)

Carte de sorties logiques – Logic output module

- | | |
|--|-----------|
| [] 4 sorties – 4 outputs | Qté – Qty |
| [] 8 sorties – 8 outputs (standard) | Qté – Qty |
| [] 12 sorties – 12 outputs | Qté – Qty |
| [] 4 relais de déclenchement – 4 TRIP | Qté – Qty |

1 (standard si plus indiquez le en « demande spéciale - standard if more indicate in the « special requests » section)

R4+00
R8+00

R12+0000

Les sorties logiques sont constituées de contacts NO uniquement. Pour toute autre demande, veuillez l'indiquer dans la rubrique : « demande spéciale ». Logic outputs are made of NO contacts only. For any other request, please indicate it in the "special requests" section.



MICROENER

Régulateur de tension type DTRV/TR

Voltage regulator type DTRV/TR

Carte voltométrique – Voltage *input*

- ☐ VT+2215 200, 200/√3, 400/√3
☐ VT+2211 (*standard*) 100V, 100/√3, 200V, 200/√3

Carte ampèremétrique – Current *input*

- ☐ CT+5115 Phase 1/5A, Résiduel 1/5A
☐ CT+5151 (*standard*) Phase 1/5A, Résiduel 1/5A

Modules optionnels – *Optional modules*

- | | | | |
|---|---|-----------|-------|
| ☐ Module O6R5 | 6 entrées / 5 sorties – 6 <i>inputs</i> / 5 <i>inputs</i> | Qté - Qty | _____ |
| ☐ RTD+100 | Sondes thermiques – <i>Thermal probes</i> | Qté - Qty | _____ |
| ☐ AIC+ | Entrées analogiques – <i>Analog inputs</i> | Qté - Qty | _____ |
| ☐ ATO+ | Sortie analogique – <i>Analog outputs</i> | Qté - Qty | _____ |
| ☐ O9S+BNC | Irig B synchronisation BNC – BNC <i>IrigB</i> | | |
| ☐ O9S+MM/ST | Irig-B synchronisation F.O.– F.O. <i>Irig-B</i> | | |
| ☐ 4*TRIP | 4 déclenchements sans TCS – 4 TRIP w/o TCS | | |
| ☐ Cybersécurité – <i>Cybersecurity</i> | | | |
| ☐ Aucune – <i>None</i> (<i>standard</i>) | | | |

Options mécaniques – *Mechanical options*

- ☐ Rack double (6u) – *Size of rack (6TE) - (42TE)*
☐ Montage en saillie - *Wall mounting*
☐ IHM déportée - *Remote HMI – (42TE)*
☐ Bornier courant à œillet – *CT terminal ring lug*
☐ Aucune – *None* (*standard*)

Equipement de base - *Base equipment*

Demande spéciale – *Special request* _____

Quantité - *Quantity* _____